

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 553 / 2012 — Rev. 3

Prodotti
Products

Tubi di polietilene (PE) per sistemi di tubazioni per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione. - Determinazione della soglia di odore (TON) e di sapore (TFN)
Polyethylene (PE) pipes for piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Determination of the soil of odour (TON) and of the soil of taste (TFN)

Norma
Standard

UNI EN 12201-2 : 2013/ UNI EN 1622 : 2006

Produttore
Manufacturer

CENTRALTUBI SPA

Codice dei compound utilizzati / code of usable compounds:
F10

Designazione Designation	SDR SDR	S S	PN PN	dai DN from DN	ai DN to DN
PE 80 -	7,4	3,2	20	20	450
PE 80 -	11	5	12,5	32	630
PE 80 -	26	12,5	5	160	1000
PE 80 -	17	8	8	50	1000

Monza, 24/02/2015

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)

