CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity

n° 1742 / 2018 — Rev. 2

Prodotti *Products*	**Tubi in cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazione per adduzione d'acqua - Determinazione della soglia di odore (TON) e sapore (TFN)** ***Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) for piping systems for water supply - Determination of the soil of odour (TON) and soul of taste (TFN)***
Gamma di prodotti *Range of products*	**vedere allegato / *see annex***
Norma *Standard*	**UNI EN ISO 1452-2 : 2010 / UNI EN 1622 : 2006**
Nome commerciale *Trade name*	**SG-PVC PRESSURE**
Produttore *Manufacturer*	**SYSTEM GROUP PVC SRL**
Sede legale *Head office*	**VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 1 — 61049 URBANIA (PU)**
Sito produttivo *Production site*	**VIA GENOVA, 12 — 50052 CERTALDO (FI)**

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili.
Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **321**.
Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/05/2025**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.
*The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number **321**.*
*This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until **31/05/2025**.*

Monza, 28/05/2022

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)

Allegato al certificato di conformità / *Annex to certificate of conformity* n° 1742 / 2018 — Rev. 2

Prodotti
Products

Tubi in cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazione per adduzione d'acqua - Determinazione della soglia di odore (TON) e sapore (TFN)
Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) for piping systems for water supply - Determination of the soil of odour (TON) and soul of taste (TFN)

Norma
Standard

UNI EN ISO 1452-2 : 2010 / UNI EN 1622 : 2006

Produttore
Manufacturer

SYSTEM GROUP PVC SRL

Stabilizzante Stabilyzer	**SDR** SDR	**S** S	**PN** PN	**dal DN** from DN	**al DN** to DN
OBS	41	20	6	110	500
OBS	26	12,5	10	110	500
OBS	17	8	16	110	500

Monza, 28 maggio 2022

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacera)