

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF
par AFNOR Certification

CERTIFICAT

**NF 114 Tubes PE pour réseaux
de gaz et d'eau**

**NF 114 PE pipes
for gas and water networks**

Délivré à / granted to

CENTRALTUBI S.p.A

Via Foglia 11

ITALY 61026 LUNANO (PU)

Pour les produits suivants / For the following products

TUBES EN POLYETHYLENE POUR DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLES (Gr1)

PE 100 / PE 100-RC type 1

Polyethylene pipes for gaseous fuel distribution (Gr1)

PE 100 / PE 100-RC type 1

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

-

ITA 61020 LUNANO (PU)

Numéro d'identification :

CT

**Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :**
NF EN 1555-2 : 2021

**En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 1555-2 : 2021

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Date de début de validité 01 juillet 2025
Effective date

Date de fin de validité 30 juin 2028
Expiry date

Certificat n° 34936 révision 15
Annule et remplace / Cancels and replaces le certificat 34936-14



Pour le Directeur Général
For the General Director

**Responsable du Département Certification de Produits et
Services**

Head of the Products and Services Certification Department

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Etablissement public à caractère industriel et commercial

Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 34936 Rev. 15
APPENDIX

Tubes en polyéthylène pour distribution de gaz combustibles - GR. 1
Polyethylene pipes for gaseous fuel distribution - GR. 1

Marques commerciales / Commercial references : CENTRALTUBI

Groupe 1 – Tubes en PE 100 et PE 100-RC type 1

Diamètre extérieur nominal (mm)	S.D.R	Pression maximale en service	Epaisseur nominale (mm)
20	11	GAZ MOP 10 bar	3.0
25	11	GAZ MOP 10 bar	3.0
32	11	GAZ MOP 10 bar	3.0
40	11	GAZ MOP 10 bar	3.7
50	11	GAZ MOP 10 bar	4.6
63	11	GAZ MOP 10 bar	5.8
75	11	GAZ MOP 10 bar	6.8
90	11	GAZ MOP 10 bar	8.2
110	11	GAZ MOP 10 bar	10.0
125	11	GAZ MOP 10 bar	11.4
140	11	GAZ MOP 10 bar	12.7
160	11	GAZ MOP 10 bar	14,6
200	17	GAZ MOP 5 bar	11.9
225	17	GAZ MOP 5 bar	13.4
250	17	GAZ MOP 5 bar	14.8
280	17	GAZ MOP 5 bar	16.6
315	17	GAZ MOP 5 bar	18.7
355	17	GAZ MOP 5 bar	21.1
400	17	GAZ MOP 5 bar	23.7

Le détail des produits admis (matières et lignes utilisées) est donné dans l'annexe technique CT-GR1 Rev. 15.

- FIN DE LISTE -