



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberting 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser <sup>1)</sup>

Registrierungsnummer

**ÖVGW/GRIS W 1.489**

Geltungsdauer

**bis Ende Oktober 2021**

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

**Geotrade Handelsges. m.b.H.**

Hochstraß 84  
4312 Ried/Riedmark

Hersteller

Centraltubi S.p.A. / IT

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

1801829-6053-5 vom 20. März 2019

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 406/1 Ausgabe Februar 2016

Produkt

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE 100)  
für die Trinkwasserversorgung außerhalb von  
Gebäuden in den folgenden Dimensionen

DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125,  
140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355,  
400, 450, 500, 560, 630 in SDR 11  
PN 16 (c=1,25) und PN 12,5 (c=1,6)

DN/OD 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140,  
160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,  
450, 500, 560, 630 in SDR 17  
PN 10 (c=1,25) und PN 8 (C=1,6)

Weitere Angaben siehe Seite 2

<sup>1)</sup> HINWEIS: Durch die Erfüllung der Anforderungen der ÖVGW QS-W 406/1 ist der Inhaber der ÖVGW-Qualitätsmarke aufgrund des Beschlusses des Vorstands des GRIS vom 10.12.2007 gleichzeitig auch berechtigt, das GRIS-Gütezeichen für Rohre und Formstücke im Bereich Trinkwasserversorgung zu führen. Die von der ÖVGW vergebene ÖVGW-Registrierungsnummer gilt diesfalls gleichzeitig auch als GRIS-Registrierungsnummer. Die Kennzeichnung ist am Produkt wie folgt vorzunehmen: ÖVGW/GRIS W 1.489. Das Recht zur Führung des GRIS-Gütezeichens endet mit dem Recht zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke.

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 12. April 2019

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberttring 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft



Produkt (Fortsetzung)

---

Sowie Rohre aus Polyethylen (PE 100) für die Trinkwasserversorgung mit dem Markennamen

**„EUROPE 100 EVOLUTION“**

in den Dimensionen

DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 und 225 in SDR 11  
PN 16 (c=1,25) und PN 12,5 (c=1,6)

DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 und 225 in SDR 17  
PN 10 (c=1,25) und PN 8 (c=1,6)

DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 und 225 in SDR 26  
PN 5 (c=1,6) und PN 6 (c=1,25)

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle