



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8616BT0673

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SAB s.p.a. Via Salvo d'Acquisto, Z.I., I-61048 S.Angelo in Vado (PU)
Vertreiber <i>distributor</i>	SAB s.p.a. Via Salvo d'Acquisto, Z.I., I-61048 S.Angelo in Vado (PU)
Produktart <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: Klemmverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE (8616)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Klemmverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE Fertigungsgruppe 15
Modell <i>model</i>	SAB Bluseal16
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 406.144 vom 21.03.2013 (OFM) KTW-Prüfung: KA 0205/16 vom 19.10.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 158/16 vom 05.12.2016 (TZW) KTW-Prüfung: 419.111/1H vom 11.07.2016 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: MO 082/12 vom 30.05.2012 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-B3/(P) (01.09.2011) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.04.2019 / 17-0559-WNU



18.12.2017 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SAB Blue Seal 16	Nenn Durchmesser: 75 mm	Druckstufe: PN 10
SAB Blue Seal 16	Nenn Durchmesser: 90 mm	Druckstufe: PN 10
SAB Blue Seal 16	Nenn Durchmesser: 110 mm	Druckstufe: PN 10

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Selbstdichtende Kunststoff-Gewindeverbindungen sind nicht Bestandteil dieser Zertifizierung.

DVGW