

BUREAU VERITAS
Certification



Certificato di Conformità

Rilasciato a:

SYSTEM GROUP PVC SRL

Sede Legale:

Via Giuseppe Garibaldi, 1 – 61049 Urbania (PU)

Sede Operativa:

Via Genova, 12 – 50052 Certaldo (FI)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che i seguenti prodotti:

Tubi in Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) con performance da clima freddo

Sistema di giunzione	SDR	Area	SN	dal DN	al DN	%PVC
anello elastomerico	51	U	2	160	500	80
anello elastomerico	41	UD	4	110	500	80
anello elastomerico	34	UD	8	110	500	80
anello elastomerico	27,6	UD	16	110	500	80

Nome commerciale:

SG-PVC SEWER

Stabilizzante:

Organico

Sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti della normativa:

UNI EN 1401-1:2019

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema

Certificato rilasciato in conformità a: RG-01-03 ACCREDIA Rev. 01 - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto; IT-QHSE-REG-02 Bureau Veritas Rev. 03 - Regolamento per la certificazione di prodotto / processo / servizio e IND-REP-49_CP Regolamento particolare per la certificazione sistemi conduzione fluidi in plastica - Scopo Flessibile.

Data di prima emissione: 09/11/2019

Data di emissione corrente: 17/01/2022

Data di scadenza: 18/01/2025

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito web: www.bureauveritas.it - Ulteriori chiarimenti riguardanti l'oggetto di questo certificato possono essere acquisiti contattando l'intestatario del presente certificato.



(Fabio Pes – Scheme Technical Manager)

PRD N° 009B

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

Certificato N°: **948/005**